

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Нагрузка и суточное потребление по фидерам, входящим в Графики ограничения электрической энергии (мощности) за день контрольных замеров 17.06.2020 г.

Время замера	Номер очереди. Суммарная отключаемая мощность (МВт*ч)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-4										3,652
4-5										4,979
5-6										4,486
6-7										6,596
7-8										6,492
8-9										7,473
9-10										9,286
10-11										6,96
11-12										8,452
12-13										7,181
13-14										7,533
14-15										7,967
15-16										8,063
16-17										8,448
17-18										8,594
18-19										7,447
19-20										11,037
20-21										7,786
21-22										5,714
22-23										6,573
23-24										6,099
24-1										6,818
1-2										8,067
2-3										5,498
Пропуск эл. энергии за сутки по фидерам, включенным в графики (кВт*ч)										171201

Главный энергетик

Е.Н. Буравлев

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Нагрузка и суточное потребление по фидерам, входящим в Графики
временного отключения электрической энергии (мощности) за день контрольных замеров 17.06.2020 г.

Время замера	Номер очереди. Суммарная отключаемая мощность (МВт*ч)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-4										4,068
4-5										5,526
5-6										4,904
6-7										7,178
7-8										9,372
8-9										12,188
9-10										12,486
10-11										10,682
11-12										12,242
12-13										10,084
13-14										11,110
14-15										11,644
15-16										11,030
16-17										10,766
17-18										10,958
18-19										9,100
19-20										13,244
20-21										8,468
21-22										6,102
22-23										7,316
23-24										6,764
24-1										7,852
1-2										8,742
2-3										6,408
Пропуск эл. энергии за сутки по фидерам, включенным в графики (кВт*ч)										218234

Главный энергетик

Е.Н. Буравлев

Приложение 2

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам,
активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров 17.06.20 г.

№ п/п	Часы	Диспетчерское наименование линий, фидеров															
		фид.1820				фид.1850				фид.311				фид.1734			
		Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ
1	3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
2	4-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
3	5-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
4	6-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
5	7-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
6	8-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
7	9-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
8	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
9	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
10	12-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
11	13-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
12	14-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
13	15-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
14	16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
15	17-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
16	18-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
17	19-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
18	20-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
19	21-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
20	22-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
21	23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
22	24-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
23	1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
24	2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3
25	Суточный расход электроэнергии, кВт*ч	0	0			0	0			0	0			0	0		

Приложение 2

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам,
активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров 17.06.20 г.

№ п/п	Часы	Диспетчерское наименование линий, фидеров															
		фид.2508				фид.2512				фид.2513				фид.2514			
		Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ
1	3-4	80	40	8	10,3	0	0	0	0	300	0	25	10,3	240	240	5	10,3
2	4-5	120	40	12	10,3	0	0	0	0	300	0	40	10,3	360	240	5	10,3
3	5-6	120	40	12	10,3	0	0	0	0	300	0	40	10,3	360	240	5	10,3
4	6-7	120	80	12	10,3	0	0	0	0	360	0	60	10,3	840	120	5	10,3
5	7-8	120	80	12	10,3	0	0	0	0	840	0	120	10,3	480	240	15	10,3
6	8-9	200	80	19	10,3	0	0	0	0	1200	0	180	10,3	600	240	30	10,3
7	9-10	280	160	27	10,3	0	0	0	0	1380	0	165	10,3	1200	360	30	10,3
8	10-11	200	120	19	10,3	0	0	0	0	1440	0	160	10,3	960	480	40	10,3
9	11-12	240	120	23	10,3	0	0	0	0	1500	0	140	10,3	960	600	40	10,3
10	12-13	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0	160	10,3	720	360	40	10,3
11	13-14	0	0	0	0	0	0	0	0	960	0	180	10,3	720	360	50	10,3
12	14-15	0	0	0	0	0	0	0	0	1080	0	180	10,3	960	600	70	10,3
13	15-16	0	0	0	0	0	0	0	0	1080	0	180	10,3	960	600	70	10,3
14	16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	1080	0	140	10,3	840	480	50	10,3
15	17-18	0	0	0	0	0	0	0	0	1080	0	110	10,3	840	480	30	10,3
16	18-19	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	90	10,3	600	360	30	10,3
17	19-20	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	40	10,3	960	360	20	10,3
18	20-21	0	0	0	0	0	0	0	0	660	0	50	10,3	1800	720	20	10,3
19	21-22	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	50	10,3	600	240	20	10,3
20	22-23	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	50	10,3	600	240	20	10,3
21	23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	40	10,3	720	240	10	10,3
22	24-1	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	40	10,3	600	360	10	10,3
23	1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	40	10,3	480	360	5	10,3
24	2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	40	10,3	480	240	5	10,3
25	Суточный расход электроэнергии, кВт*ч	1480	760			0	0			17580	0			17880	8760		

Приложение 2

ПО Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам,
активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров 17.06.20 г.

№ п/п	Часы	Диспетчерское наименование линий, фидеров															
		фид.2515				фид.2517				фид.2518				фид.2519			
		Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ
1	3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	0	0	5	10,3
2	4-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	0	0	5	10,3
3	5-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	0	0	5	10,3
4	6-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	0	0	5	10,3
5	7-8	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	10,3	200	0	5	10,3
6	8-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	200	0	10	10,3
7	9-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	400	0	5	10,3
8	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	10,3	200	0	5	10,3
9	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	10,3	200	0	5	10,3
10	12-13	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	10,3	200	0	10	10,3
11	13-14	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	10,3	400	200	10	10,3
12	14-15	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	10,3	200	0	10	10,3
13	15-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	200	0	10	10,3
14	16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	200	0	10	10,3
15	17-18	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	10,3	200	0	10	10,3
16	18-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	200	0	5	10,3
17	19-20	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	10,3	200	0	5	10,3
18	20-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	0	0	5	10,3
19	21-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	0	0	5	10,3
20	22-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	0	0	5	10,3
21	23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	0	0	5	10,3
22	24-1	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	10,3	0	0	5	10,3
23	1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	0	0	5	10,3
24	2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3	0	0	5	10,3
25	Суточный расход электроэнергии, кВт*ч	0	0			0	0			1800	0			3000	200		

Приложение 2

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам,
активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров 17.06.20 г.

№ п/п	Часы	Диспетчерское наименование линий, фидеров															
		фид.2520				фид.2523				фид.2525				фид.2527			
		Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ
1	3-4	1500	600	60	10,3	4	4	1	10,3	1200	600	100	10,3	0	0	0	0
2	4-5	1800	900	50	10,3	4	4	1	10,3	900	900	80	10,3	0	0	0	0
3	5-6	1200	600	50	10,3	4	4	1	10,3	2400	600	80	10,3	0	0	0	0
4	6-7	2700	900	40	10,3	4	4	1	10,3	600	1500	120	10,3	0	0	0	0
5	7-8	2100	900	130	10,3	4	4	1	10,3	1800	900	160	10,3	0	0	0	0
6	8-9	2700	900	140	10,3	4	4	1	10,3	3000	1500	200	10,3	0	0	0	0
7	9-10	3900	1500	170	10,3	4	4	1	10,3	4200	1800	260	10,3	0	0	0	0
8	10-11	3600	1500	170	10,3	4	4	1	10,3	3600	1500	220	10,3	0	0	0	0
9	11-12	3600	1800	150	10,3	4	4	1	10,3	3900	1500	200	10,3	0	0	0	0
10	12-13	2400	900	160	10,3	4	0	1	10,3	2700	900	180	10,3	0	0	0	0
11	13-14	2700	1200	160	10,3	4	4	1	10,3	2700	1200	180	10,3	0	0	0	0
12	14-15	3000	1500	160	10,3	4	8	1	10,3	3300	1500	230	10,3	0	0	0	0
13	15-16	3300	1500	160	10,3	8	8	1	10,3	3300	1500	230	10,3	0	0	0	0
14	16-17	3300	1500	140	10,3	8	8	1	10,3	3000	1200	200	10,3	0	0	0	0
15	17-18	3300	1500	140	10,3	8	12	1	10,3	3000	1200	180	10,3	0	0	0	0
16	18-19	2700	1500	140	10,3	4	4	1	10,3	2400	1200	180	10,3	0	0	0	0
17	19-20	4200	900	130	10,3	4	12	1	10,3	2400	1200	180	10,3	0	0	0	0
18	20-21	4500	1800	120	10,3	4	4	1	10,3	2400	1500	180	10,3	0	0	0	0
19	21-22	1500	900	120	10,3	4	0	1	10,3	1800	900	160	10,3	0	0	0	0
20	22-23	2400	900	100	10,3	0	4	0	10,3	900	900	160	10,3	0	0	0	0
21	23-24	2100	900	100	10,3	4	4	1	10,3	900	900	140	10,3	0	0	0	0
22	24-1	1800	600	100	10,3	0	4	0	10,3	1200	900	120	10,3	0	0	0	0
23	1-2	2400	600	70	10,3	8	4	1	10,3	1500	600	120	10,3	0	0	0	0
24	2-3	1500	600	70	10,3	0	4	0	10,3	1200	900	120	10,3	0	0	0	0
25	Суточный расход электроэнергии, кВт*ч	64200	26400			100	116			54300	27300			0	0		

Приложение 2

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам,
активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров 17.06.20 г.

№ п/п	Часы	Диспетчерское наименование линий, фидеров															
		фид.2528				фид.2529				фид.2530				фид.2531			
		P, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	P, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	P, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	P, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ
1	3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	1080	420	80	10,3	240	120	25	10,3
2	4-5	0	0	0	0	0	0	0	0	1080	420	82	10,3	420	180	25	10,3
3	5-6	0	0	0	0	0	0	0	0	1080	360	82	10,3	360	120	25	10,3
4	6-7	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	900	82	10,3	780	180	30	10,3
5	7-8	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	480	100	10,3	600	360	35	10,3
6	8-9	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	660	120	10,3	600	360	45	10,3
7	9-10	0	0	0	0	0	0	0	0	2460	960	130	10,3	900	300	40	10,3
8	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	1560	780	130	10,3	720	180	40	10,3
9	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	2820	900	120	10,3	780	240	50	10,3
10	12-13	0	0	0	0	0	0	0	0	1680	720	120	10,3	600	240	50	10,3
11	13-14	0	0	0	0	0	0	0	0	1680	720	130	10,3	600	240	50	10,3
12	14-15	0	0	0	0	0	0	0	0	2160	840	130	10,3	840	240	50	10,3
13	15-16	0	0	0	0	0	0	0	0	2160	840	130	10,3	840	360	50	10,3
14	16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	2220	900	130	10,3	900	300	50	10,3
15	17-18	0	0	0	0	0	0	0	0	2220	900	120	10,3	900	300	50	10,3
16	18-19	0	0	0	0	0	0	0	0	2160	900	120	10,3	720	240	50	10,3
17	19-20	0	0	0	0	0	0	0	0	2640	900	120	10,3	1200	480	50	10,3
18	20-21	0	0	0	0	0	0	0	0	1560	600	120	10,3	780	240	50	10,3
19	21-22	0	0	0	0	0	0	0	0	1440	600	110	10,3	540	240	50	10,3
20	22-23	0	0	0	0	0	0	0	0	2040	720	100	10,3	540	300	40	10,3
21	23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	540	80	10,3	720	300	40	10,3
22	24-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1320	720	80	10,3	840	300	40	10,3
23	1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	660	80	10,3	900	300	40	10,3
24	2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	2040	480	80	10,3	720	300	40	10,3
25	Суточный расход электроэнергии, кВт*ч	0	0			0	0			43800	16920			17040	6420		

Приложение 2

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам,
активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров 17.06.20 г.

№ п/п	Часы	Диспетчерское наименование линий, фидеров															
		фид.2533				фид.2534				фид.2541				фид.2542			
		Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ
1	3-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10,3	120	240	5	10,3
2	4-5	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	15	10,3	360	240	5	10,3
3	5-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10,3	240	240	5	10,3
4	6-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10,3	360	240	5	10,3
5	7-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	15	10,3	360	360	20	10,3
6	8-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	20	10,3	600	480	40	10,3
7	9-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	15	10,3	720	480	30	10,3
8	10-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10,3	600	480	50	10,3
9	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	10,3	600	480	50	10,3
10	12-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10,3	840	600	50	10,3
11	13-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	15	10,3	840	600	60	10,3
12	14-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	10,3	840	600	60	10,3
13	15-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	10,3	960	600	60	10,3
14	16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	10,3	840	600	60	10,3
15	17-18	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	10,3	720	600	70	10,3
16	18-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	10,3	600	480	70	10,3
17	19-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10,3	1560	240	50	10,3
18	20-21	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	10	10,3	360	600	40	10,3
19	21-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	10,3	360	600	40	10,3
20	22-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10,3	600	480	20	10,3
21	23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	10	10,3	600	480	20	10,3
22	24-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10,3	720	360	10	10,3
23	1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	10,3	480	360	10	10,3
24	2-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10,3	480	240	5	10,3
25	Суточный расход электроэнергии, кВт*ч	0	0			0	0			80	340			14760	10680		

Приложение 2

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам,
активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров 17.06.20 г.

№ п/п	Часы	Диспетчерское наименование линий, фидеров															
		фид.2543				фид.2544				фид.2546				фид.2549			
		Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ
1	3-4	0	0	5	10,3	20	40	0	10,3	1800	900	120	10,3	0	4	0	10,3
2	4-5	0	20	5	10,3	60	40	0	10,3	2400	900	120	10,3	0	0	0	10,3
3	5-6	0	0	5	10,3	40	40	0	10,3	2700	1200	140	10,3	0	0	0	10,3
4	6-7	0	0	5	10,3	80	60	0	10,3	2700	1500	160	10,3	4	8	1	10,3
5	7-8	20	20	5	10,3	140	120	40	10,3	3000	1500	180	10,3	0	4	0	10,3
6	8-9	0	0	5	10,3	220	120	50	10,3	3900	1500	220	10,3	4	4	1	10,3
7	9-10	20	20	5	10,3	240	180	25	10,3	4200	2100	220	10,3	4	4	1	10,3
8	10-11	0	0	5	10,3	220	160	35	10,3	3600	1800	200	10,3	0	0	0	10,3
9	11-12	0	0	5	10,3	220	180	40	10,3	3900	1800	180	10,3	4	4	1	10,3
10	12-13	0	0	5	10,3	180	140	40	10,3	3900	1800	220	10,3	4	8	1	10,3
11	13-14	20	40	5	10,3	180	160	50	10,3	3900	1800	280	10,3	4	12	1	10,3
12	14-15	20	0	5	10,3	200	160	50	10,3	3900	2100	280	10,3	4	8	1	10,3
13	15-16	0	20	5	10,3	220	160	50	10,3	4200	2100	280	10,3	4	8	1	10,3
14	16-17	0	0	5	10,3	220	180	50	10,3	4200	1800	220	10,3	4	8	1	10,3
15	17-18	0	20	5	10,3	220	180	50	10,3	4200	1800	200	10,3	8	12	1	10,3
16	18-19	0	20	5	10,3	160	140	50	10,3	3600	1800	180	10,3	4	8	1	10,3
17	19-20	0	0	5	10,3	120	160	20	10,3	5700	2100	180	10,3	8	16	1	10,3
18	20-21	0	0	5	10,3	80	80	20	10,3	2400	900	180	10,3	0	4	0	10,3
19	21-22	0	20	5	10,3	60	60	20	10,3	3300	1200	160	10,3	4	4	1	10,3
20	22-23	20	0	5	10,3	60	80	20	10,3	3300	900	160	10,3	0	4	0	10,3
21	23-24	0	0	5	10,3	60	60	10	10,3	2700	1500	140	10,3	4	4	1	10,3
22	24-1	0	0	5	10,3	60	60	10	10,3	3000	1800	140	10,3	0	4	0	10,3
23	1-2	0	20	5	10,3	60	100	10	10,3	4500	1500	120	10,3	4	4	1	10,3
24	2-3	0	0	5	10,3	40	40	10	10,3	3900	1200	120	10,3	0	4	0	10,3
25	Суточный расход электроэнергии, кВт*ч	100	200			3160	2700			84900	37500			68	136		

Приложение 2

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам,
активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров 17.06.20 г.

№ п/п	Часы	Диспетчерское наименование линий, фидеров															
		фид.2550				фид.2551				фид.2552				фид.2553			
		Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ
1	3-4	0	0	0	0	600	300	58	10,3	672	408	65	10,3	0	120	0	10,3
2	4-5	0	0	0	0	900	300	87	10,3	1332	546	129	10,3	0	0	0	10,3
3	5-6	0	0	0	0	600	300	58	10,3	1008	480	98	10,3	0	120	0	10,3
4	6-7	0	0	0	0	0	300	0	10,3	1554	714	151	10,3	0	120	0	10,3
5	7-8	0	0	0	0	1800	600	175	10,3	1194	528	116	10,3	0	0	0	10,3
6	8-9	0	0	0	0	2400	900	233	10,3	1176	528	114	10,3	0	0	0	10,3
7	9-10	0	0	0	0	1500	600	146	10,3	1224	564	119	10,3	0	0	0	10,3
8	10-11	0	0	0	0	1200	600	117	10,3	978	456	95	10,3	0	0	0	10,3
9	11-12	0	0	0	0	1200	600	117	10,3	978	456	95	10,3	120	0	12	10,3
10	12-13	0	0	0	0	1200	300	117	10,3	1170	564	114	10,3	0	0	0	10,3
11	13-14	0	0	0	0	1200	600	117	10,3	1176	540	114	10,3	0	120	0	10,3
12	14-15	0	0	0	0	1200	600	117	10,3	1098	522	107	10,3	0	0	0	10,3
13	15-16	0	0	0	0	1500	600	146	10,3	1098	528	107	10,3	0	0	0	10,3
14	16-17	0	0	0	0	1500	600	146	10,3	1326	606	129	10,3	0	0	0	10,3
15	17-18	0	0	0	0	1500	600	146	10,3	1332	606	129	10,3	0	0	0	10,3
16	18-19	0	0	0	0	1500	600	146	10,3	1200	582	117	10,3	0	0	0	10,3
17	19-20	0	0	0	0	1800	900	175	10,3	2064	918	200	10,3	0	0	0	10,3
18	20-21	0	0	0	0	900	600	87	10,3	1218	558	118	10,3	0	0	0	10,3
19	21-22	0	0	0	0	1200	300	117	10,3	834	366	81	10,3	0	0	0	10,3
20	22-23	0	0	0	0	1200	600	117	10,3	1164	624	113	10,3	0	0	0	10,3
21	23-24	0	0	0	0	1500	300	146	10,3	1188	552	115	10,3	0	0	0	10,3
22	24-1	0	0	0	0	1200	600	117	10,3	1302	678	126	10,3	0	0	0	10,3
23	1-2	0	0	0	0	1500	600	146	10,3	1566	582	152	10,3	0	0	0	10,3
24	2-3	0	0	0	0	2100	300	204	10,3	630	546	61	10,3	0	120	0	10,3
25	Суточный расход электроэнергии, кВт*ч	0	0			31200	12600			28482	13452			120	600		

Приложение 2

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам,
активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров 17.06.20 г.

№ п/п	Часы	Диспетчерское наименование линий, фидеров															
		фид.2554				фид.2555				фид.2556				фид.2557			
		P, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	P, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	P, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	P, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ
1	3-4	160	0	16	10,3	516	294	40	10,3	20	40	2	10,3	0	0	0	10,3
2	4-5	240	80	23	10,3	714	366	40	10,3	20	40	2	10,3	0	0	0	10,3
3	5-6	240	0	23	10,3	636	324	40	10,3	20	40	2	10,3	0	0	0	10,3
4	6-7	320	80	31	10,3	1044	540	40	10,3	20	40	2	10,3	0	0	0	10,3
5	7-8	400	80	39	10,3	768	396	30	10,3	160	120	16	10,3	70	0	7	10,3
6	8-9	400	80	39	10,3	732	402	40	10,3	200	160	19	10,3	80	0	8	10,3
7	9-10	480	80	47	10,3	882	468	30	10,3	240	180	23	10,3	100	30	10	10,3
8	10-11	400	80	39	10,3	654	324	40	10,3	140	120	14	10,3	70	20	7	10,3
9	11-12	400	80	39	10,3	654	330	40	10,3	160	140	16	10,3	70	20	7	10,3
10	12-13	480	80	47	10,3	774	402	40	10,3	180	140	17	10,3	80	20	8	10,3
11	13-14	560	160	54	10,3	774	408	40	10,3	180	140	17	10,3	80	20	8	10,3
12	14-15	400	80	39	10,3	786	390	40	10,3	180	140	17	10,3	60	30	6	10,3
13	15-16	400	80	39	10,3	852	396	40	10,3	180	160	17	10,3	60	30	6	10,3
14	16-17	560	80	54	10,3	930	450	40	10,3	160	160	16	10,3	50	30	5	10,3
15	17-18	560	160	54	10,3	936	450	50	10,3	200	180	19	10,3	50	30	5	10,3
16	18-19	400	80	39	10,3	840	408	50	10,3	160	120	16	10,3	40	20	4	10,3
17	19-20	960	160	93	10,3	1200	648	40	10,3	60	120	6	10,3	0	0	0	10,3
18	20-21	480	160	47	10,3	630	234	40	10,3	40	40	4	10,3	0	0	0	10,3
19	21-22	480	80	47	10,3	678	468	40	10,3	40	60	4	10,3	10	0	1	10,3
20	22-23	400	80	39	10,3	732	552	40	10,3	60	60	6	10,3	0	0	0	10,3
21	23-24	400	80	39	10,3	756	450	40	10,3	40	60	4	10,3	20	0	2	10,3
22	24-1	480	80	47	10,3	1080	564	40	10,3	40	280	4	10,3	10	0	1	10,3
23	1-2	480	80	47	10,3	1056	354	40	10,3	40	80	4	10,3	20	0	2	10,3
24	2-3	480	0	47	10,3	288	660	40	10,3	40	60	4	10,3	10	0	1	10,3
25	Суточный расход электроэнергии, кВт*ч	10560	2000			18912	10278			2580	2680			880	250		

Приложение 2

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам,
активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров 17.06.20 г.

№ п/п	Часы	Диспетчерское наименование линий, фидеров															
		фид.2558				фид.2559				фид.2560				фид.2561			
		Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ
1	3-4	0	0	0	0	160	0	16	10,3	480	0	47	10,3	0	0	0	0
2	4-5	0	0	0	0	160	80	16	10,3	360	0	35	10,3	0	0	0	0
3	5-6	0	0	0	0	160	0	16	10,3	360	0	35	10,3	0	0	0	0
4	6-7	0	0	0	0	160	0	16	10,3	360	0	35	10,3	0	0	0	0
5	7-8	0	0	0	0	320	80	31	10,3	360	0	35	10,3	0	0	0	0
6	8-9	0	0	0	0	480	160	47	10,3	600	0	58	10,3	0	0	0	0
7	9-10	0	0	0	0	400	80	39	10,3	600	0	58	10,3	0	0	0	0
8	10-11	0	0	0	0	320	80	31	10,3	360	0	35	10,3	0	0	0	0
9	11-12	0	0	0	0	320	80	31	10,3	360	0	35	10,3	0	0	0	0
10	12-13	0	0	0	0	400	80	39	10,3	600	0	58	10,3	0	0	0	0
11	13-14	0	0	0	0	400	160	39	10,3	720	0	70	10,3	0	0	0	0
12	14-15	0	0	0	0	400	80	39	10,3	600	0	58	10,3	0	0	0	0
13	15-16	0	0	0	0	400	80	39	10,3	600	0	58	10,3	0	0	0	0
14	16-17	0	0	0	0	400	80	39	10,3	600	0	58	10,3	0	0	0	0
15	17-18	0	0	0	0	480	160	47	10,3	600	0	58	10,3	0	0	0	0
16	18-19	0	0	0	0	320	160	31	10,3	480	0	47	10,3	0	0	0	0
17	19-20	0	0	0	0	880	80	85	10,3	720	0	70	10,3	0	0	0	0
18	20-21	0	0	0	0	400	80	39	10,3	480	0	47	10,3	0	0	0	0
19	21-22	0	0	0	0	320	80	31	10,3	480	0	47	10,3	0	0	0	0
20	22-23	0	0	0	0	320	160	31	10,3	480	0	47	10,3	0	0	0	0
21	23-24	0	0	0	0	320	80	31	10,3	480	0	47	10,3	0	0	0	0
22	24-1	0	0	0	0	400	80	39	10,3	600	0	58	10,3	0	0	0	0
23	1-2	0	0	0	0	400	80	39	10,3	600	0	58	10,3	0	0	0	0
24	2-3	0	0	0	0	160	80	16	10,3	240	0	23	10,3	0	0	0	0
25	Суточный расход электроэнергии, кВт*ч	0	0			8480	2080			12120	0			0	0		

Приложение 2

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Сводная ведомость результатов замера нагрузки по вводам и фидерам,
активной и реактивной мощности, напряжения на СШ за день контрольных замеров 17.06.20 г.

№ п/п	Часы	Диспетчерское наименование линий, фидеров											
		фид.2564				фид.2566				фид.2532			
		Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ	Р, кВтч	Q, кварч	I, А	U, кВ
1	3-4	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	0
2	4-5	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	0
3	5-6	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	0
4	6-7	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	0
5	7-8	0	0	0	10,3	900	300	87	10,3	0	0	0	0
6	8-9	0	0	0	10,3	1500	900	146	10,3	0	0	0	0
7	9-10	0	0	0	10,3	600	600	58	10,3	0	0	0	0
8	10-11	0	0	0	10,3	900	900	87	10,3	0	0	0	0
9	11-12	0	0	0	10,3	900	900	87	10,3	0	0	0	0
10	12-13	0	0	0	10,3	600	600	58	10,3	0	0	0	0
11	13-14	0	0	0	10,3	900	600	87	10,3	0	0	0	0
12	14-15	0	0	0	10,3	900	600	87	10,3	0	0	0	0
13	15-16	0	0	0	10,3	600	600	58	10,3	0	0	0	0
14	16-17	0	0	0	10,3	300	300	29	10,3	0	0	0	0
15	17-18	0	0	0	10,3	300	300	29	10,3	0	0	0	0
16	18-19	0	0	0	10,3	300	300	29	10,3	0	0	0	0
17	19-20	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	0
18	20-21	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	0
19	21-22	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	0
20	22-23	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	0
21	23-24	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	0
22	24-1	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	0
23	1-2	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	0
24	2-3	0	0	0	10,3	300	0	29	10,3	0	0	0	0
25	Суточный расход электроэнергии, кВт*ч	0	0			9000	6900			0	0		

Главный энергетик

Е.Н. Буравлев

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"
по ГПП-25 110/10 кВ

Форма обработки контрольных замеров АЧР за день контрольных замеров 17.06.20 г.

Место установки	Подключаемые фидера	АЧР 1			АЧР 2			Объем АЧР			
		№ очереди	уставки		№ очереди	уставки		4:00	10:00	13:00	21:00
			по частоте, Гц	по времени сек		по частоте, Гц	по времени сек	МВт	МВт	МВт	МВт
ПС «Полет» ГПП-25	Фид. 2541, 2542, 2543, 2544, 2552, 2553*, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558*, 2559, 2560, 2561*, 2562*, 2564*, 2566.	8	48,1	0,2-0,3	40	48,9	22	2,128	5,266	5,124	3,668
ПС «Полет» ГПП-25	Фид. 2515*, 2516*, 2517*, 2518*, 2519*, 2527, 2528*, 2529, 2530*, 2531*, 2533*, 2534*, 2545*, 2550*	16	47,3	0,2-0,3	44	48,8	35	1,32	3,76	2,68	2,34
Несовмещенная очередь											
ПС «Полет» ГПП-25	Фид. 2508*, 2509*, 2512*, 2513*, 2514, 2532				28	49,1	15	0,66	1,2	0,72	1,8

Главный энергетик

Е.Н. Буравлев

Приложение 4

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Форма обработки контрольных замеров за 17.06.20 г.

подстанции	присоединение		04.00				05.00				06.00				07.00			
			P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ
ГПП-25	1Т	B1ф2520	1,5	0,6	60	10,3	1,8	0,9	50	10,3	1,2	0,6	50	10,3	2,7	0,9	40	10,3
		B2ф2525	1,2	0,6	100	10,3	0,9	0,9	80	10,3	2,4	0,6	80	10,3	0,6	1,5	120	10,3
		TCH-1 ф2523	0,004	0,004	1	10,3	0,004	0,004	1	10,3	0,004	0,004	1	10,3	0,004	0,004	1	10,3
		Всего 1Т	2,704	1,204			2,704	1,804			3,604	1,204			3,304	2,404		
	2Т	B1ф2546	1,8	0,9	120	10,4	2,4	0,9	120	10,4	2,7	1,2	200	10,4	2,7	1,5	200	10,4
		B2ф2551	0,6	0,3	58	10,4	0,9	0,3	87	10,4	0,6	0,3	58	10,4	0	0,3	0	10,4
		TCH-2 ф2549	0	0,004	0		0	0	0		0	0	0		0,004	0,008	1	
		Всего 2Т	2,4	1,204			3,3	1,2			3,3	1,5			2,704	1,808		
ГПП Окт-II	3Т	B1ф1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2ф1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего 3Т	0	0			0	0			0	0			0	0		
ГПП Окт-I	4Т	B2ф3116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГПП-17	5Т	B2ф1734	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3
Сумма 1-5Т			5,104	2,408			6,004	3,004			6,904	2,704			6,008	4,212		

Приложение 4

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Форма обработки контрольных замеров за 17.06.20 г.

подстанции	присоединение		08.00				09.00				10.00				11.00			
			P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ
ГПП-25	1Т	B1ф2520	2,1	0,9	130	10,3	2,7	0,9	140	10,3	3,9	1,5	170	10,3	3,6	1,5	170	10,3
		B2ф2525	1,8	0,9	160	10,3	3	1,5	200	10,3	4,2	1,8	260	10,3	3,6	1,5	220	10,3
		TCH-1 ф2523	0,004	0,004	1	10,3	0,004	0,004	1	10,3	0,004	0,004	1	10,3	0,004	0,004	1	10,3
		Всего 1Т	3,904	1,804			5,704	2,404			8,104	3,304			7,204	3,004		
	2Т	B1ф2546	3	1,5	180	10,4	3,9	1,5	220	10,4	4,2	2,1	220	10,4	3,6	1,8	200	10,4
		B2ф2551	1,8	0,6	175	10,4	2,4	0,9	233	10,4	1,5	0,6	146	10,3	1,2	0,6	177	10,4
		TCH-2 ф2549	0	0,004	0		0,004	0,004	1		0,004	0,004	1		0	0	0	
		Всего 2Т	4,8	2,104			6,304	2,404			5,704	2,704			4,8	2,4		
ГПП-Окт-I ГПП Окт-II	3Т	B1ф1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2ф1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего 3Т	0	0			0	0			0	0			0	0		
ГПП-Окт-I	4Т	B2ф3116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГПП-17	5Т	B2ф1734	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3
	Сумма 1-5Т		8,704	3,908			12,008	4,808			13,808	6,008			12,004	5,404		

Приложение 4

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Форма обработки контрольных замеров за 17.06.20 г.

подстанции	присоединение		12.00				13.00				14.00				15.00			
			P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ
ГПП-25	1Т	B1ф2520	3,6	1,8	150	10,3	2,4	0,9	160	10,3	2,7	1,2	160	10,3	3	1,5	160	10,3
		B2ф2525	3,9	1,5	200	10,3	2,7	0,9	180	10,3	2,7	1,2	180	10,3	3,3	1,5	230	10,3
		TCH-1 ф2523	0,004	0,004	1	10,3	0,004	0	1	10,3	0,004	0,004	1	10,3	0,004	0,008	1	10,3
		Всего 1Т	7,504	3,304			5,104	1,8			5,404	2,404			6,304	3,008		
	2Т	B1ф2546	3,9	1,8	180	10,4	3,9	1,8	220	10,4	3,9	1,8	280	10,4	3,9	2,1	280	10,4
		B2ф2551	1,2	0,6	117	10,4	1,2	0,3	117	10,4	1,2	0,6	117	10,4	1,2	0,6	117	10,2
		TCH-2 ф2549	0,004	0,004	1		0,004	0,008	1		0,004	0,012	1		0,004	0,008	1	
		Всего 2Т	5,104	2,404			5,104	2,108			5,104	2,412			5,104	2,708		
ГПП-17 ГПП Окт-I ГПП Окт-II	3Т	B1ф1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2ф1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего 3Т	0	0			0	0			0	0			0	0		
ГПП Окт-I	4Т	B2ф3116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГПП-17	5Т	B2ф1734	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3
Сумма 1-5Т			12,608	5,708			10,208	3,908			10,508	4,816			11,408	5,716		

Приложение 4

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Форма обработки контрольных замеров за 17.06.20 г.

подстанции	присоединение		16.00				17.00				18.00				19.00			
			P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ
ГПП-25	1Т	B1ф2520	3,3	1,5	160	10,3	3,3	1,5	140	10,3	3,3	1,5	140	10,3	2,7	1,5	140	10,3
		B2ф2525	3,3	1,5	230	10,3	3	1,2	200	10,3	3	1,2	180	10,3	2,4	1,2	180	10,3
		TCH-1 ф2523	0,008	0,008	1	10,3	0,008	0,008	1	10,3	0,008	0,012	1	10,3	0,004	0,004	1	10,3
		Всего 1Т	6,608	3,008			6,308	2,708			6,308	2,712			5,104	2,704		
	2Т	B1ф2546	4,2	2,1	280	10,4	4,2	1,8	220	10,4	4,2	1,8	200	10,4	3,6	1,8	180	10,4
		B2ф2551	1,5	0,6	146	10,5	1,5	0,6	146	10,5	1,5	0,6	146	10,4	1,5	0,6	146	10,5
		TCH-2 ф2549	0,004	0,008	1		0,004	0,008	1		0,008	0,012	1		0,004	0,008	1	
		Всего 2Т	5,704	2,708			5,704	2,408			5,708	2,412			5,104	2,408		
ГПП Окт-Д	3Т	B1ф1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2ф1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего 3Т	0	0			0	0			0	0			0	0		
ГПП Окт-1	4Т	B2ф3116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГПП-17	5Т	B2ф1734	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3
	Сумма 1-5Т		12,312	5,716			12,012	5,116			12,016	5,124			10,208	5,112		

Приложение 4

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Форма обработки контрольных замеров за 17.06.20 г.

подстанции	присоединение		20.00				21.00				22.00				23.00			
			P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ
ГПП-25	1Т	B1ф2520	4,2	0,9	130	10,3	4,5	1,8	120	10,3	1,5	0,9	120	10,3	2,4	0,9	100	10,3
		B2ф2525	2,4	1,2	180	10,3	2,4	1,5	180	10,3	1,8	0,9	160	10,3	0,9	0,9	160	10,3
		ТСН-1 ф2523	0,004	0,012	1	10,3	0,004	0,004	1	10,3	0,004	0	1	10,3	0	0,004	0	10,3
		Всего 1Т	6,604	2,112			6,904	3,304			3,304	1,8			3,3	1,804		
	2Т	B1ф2546	5,7	2,1	180	10,4	2,4	0,9	180	10,4	3,3	1,2	160	10,4	3,3	0,9	160	10,4
		B2ф2551	1,8	0,9	175	10,5	0,9	0,6	87	10,5	1,2	0,3	117	10,5	1,2	0,6	117	10,5
		ТСН-2 ф2549	0,008	0,016	1		0	0,004	0		0,004	0,004	1		0	0,004	0	
		Всего 2Т	7,508	3,016			3,3	1,504			4,504	1,504			4,5	1,504		
ГПП Окт-II	3Т	B1ф1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2ф1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего 3Т	0	0			0	0			0	0			0	0		
ГПП Окт-I	4Т	B2ф3116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГПП-17	5Т	B2ф1734	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3
Сумма 1-5Т			14,112	5,128			10,204	4,808			7,808	3,304			7,8	3,308		

Приложение 4

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Форма обработки контрольных замеров за 17.06.20 г.

подстанции	присоединение		24.00				01.00				02.00				03.00			
			P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ	P, МВтч	Q, Мварч	I, А	U, кВ
ГПП-25	1Т	B1ф2520	2,1	0,9	100	10,3	1,8	0,6	100	10,3	2,4	0,6	70	10,3	1,5	0,6	70	10,3
		B2ф2525	0,9	0,9	140	10,3	1,2	0,9	120	10,3	1,5	0,6	120	10,3	1,2	0,9	120	10,3
		TCH-1 ф2523	0,004	0,004	1	10,3	0	0,004	0	10,3	0,008	0,004	1	10,3	0	0,004	0	10,3
		Всего 1Т	3,004	1,804			3	1,504			3,908	1,204			2,7	1,504		
	2Т	B1ф2546	2,7	1,5	140	10,4	3	1,8	140	10,4	4,5	1,5	120	10,4	3,9	1,2	120	10,4
		B2ф2551	1,5	0,3	146	10,4	1,2	0,6	117	10,4	1,5	0,6	146	10,4	2,1	0,3	204	10,4
		TCH-2 ф2549	0,004	0,004	1		0	0,004	0		0,004	0,004	1		0	0,004	0	
		Всего 2Т	4,204	1,804			4,2	2,404			6,004	2,104			6	1,504		
ГПП Окт-II	3Т	B1ф1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B2ф1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Всего 3Т	0	0			0	0			0	0			0	0		
ГПП Окт-I	4Т	B2ф3116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГПП-17	5Т	B2ф1734	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3	0	0	0	10,3
Сумма 1-5Т			7,208	3,608			7,2	3,908			9,912	3,308			8,7	3,008		

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Форма обработки контрольных замеров за 17.06.20 г.

подстанции	присоединение		Положение анцапф тр-ра, состояние автоматики
ГПП-25	1Т	B1ф2520	РПН в положении 7
		B2ф2525	
		ТСН-1 ф2523	
		Всего 1Т	
	2Т	B1ф2546	РПН в положении 7
		B2ф2551	
		ТСН-2 ф2549	
		Всего 2Т	
	Сумма 1-2Т		

Главный энергетик

Е.Н. Буравлев

Сводная ведомость
результатов замера активной и реактивной мощности
за 17.06.2020 г. (Общая)
"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

№ п/п	Часы	Величина активной мощности, кВт*ч	Величина реактивной мощности, кВАр*ч
1	3.00-4.00	5104	2408
2	4.00-5.00	6004	3004
3	5.00-6.00	6904	2704
4	6.00-7.00	6008	4212
5	7.00-8.00	8704	3908
6	8.00-9.00	12008	4808
7	9.00-10.00	13808	6008
8	10.00-11.00	12004	5404
9	11.00-12.00	12608	5708
10	12.00-13.00	10208	3908
11	13.00-14.00	10508	4816
12	14.00-15.00	11408	5716
13	15.00-16.00	12312	5716
14	16.00-17.00	12012	5116
15	17.00-18.00	12016	5124
16	18.00-19.00	10208	5112
17	19.00-20.00	14112	5128
18	20.00-21.00	10204	4808
19	21.00-22.00	7808	3304
20	22.00-23.00	7800	3308
21	23.00-24.00	7208	3608
22	24.00-1.00	7200	3908
23	1.00-2.00	9912	3308
24	2.00-3.00	8700	3008
Суточный расход эл.энергии		234768	104052

Главный энергетик

Е.Н. Буравлев

Сводная ведомость
результатов замера активной и реактивной мощности
за 17.06.2020 г. (Сторонники)
"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

№ п/п	Часы	Величина активной мощности, кВт*ч	Величина реактивной мощности, кВАр*ч
1	3.00-4.00	3766	1525
2	4.00-5.00	4915	1979
3	5.00-6.00	4325	1534
4	6.00-7.00	6007	2737
5	7.00-8.00	6168	2506
6	8.00-9.00	7126	2830
7	9.00-10.00	8167	3283
8	10.00-11.00	6248	2571
9	11.00-12.00	7760	2841
10	12.00-13.00	6718	2670
11	13.00-14.00	7086	2946
12	14.00-15.00	7413	2802
13	15.00-16.00	7535	2985
14	16.00-17.00	8033	3093
15	17.00-18.00	8168	3292
16	18.00-19.00	7141	2955
17	19.00-20.00	10401	3742
18	20.00-21.00	6487	2272
19	21.00-22.00	5462	2223
20	22.00-23.00	6359	2774
21	23.00-24.00	5722	2377
22	24.00-1.00	6497	2966
23	1.00-2.00	7896	2467
24	2.00-3.00	5242	2338
Суточный расход эл.энергии		160641	63706

Главный энергетик



Е.Н. Буравлев

Сводная ведомость
результатов замера активной и реактивной мощности
за 17.06.2020 г. (Завод)
"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

№ п/п	Часы	Величина активной мощности, кВт*ч	Величина реактивной мощности, кВАр*ч
1	3.00-4.00	1338	883
2	4.00-5.00	1089	1025
3	5.00-6.00	2579	1170
4	6.00-7.00	1	1475
5	7.00-8.00	2536	1402
6	8.00-9.00	4882	1978
7	9.00-10.00	5641	2725
8	10.00-11.00	5756	2833
9	11.00-12.00	4848	2867
10	12.00-13.00	3490	1238
11	13.00-14.00	3422	1870
12	14.00-15.00	3995	2914
13	15.00-16.00	4777	2731
14	16.00-17.00	3979	2023
15	17.00-18.00	3848	1832
16	18.00-19.00	3067	2157
17	19.00-20.00	3711	1386
18	20.00-21.00	3717	2536
19	21.00-22.00	2346	1081
20	22.00-23.00	1441	534
21	23.00-24.00	1486	1231
22	24.00-1.00	703	942
23	1.00-2.00	2016	841
24	2.00-3.00	3458	670
Суточный расход эл.энергии		74127	40346

Главный энергетик

Е.Н. Буравлев

"ПО "Полет" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"
Величина нагрузки входящей в График временного отключения потребления
электрической мощности за каждый час суток контрольных замеров 17.06.2020 г.

Очереди	Номер очереди. Суммарная отключаемая мощность (МВт*ч)																							
	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00
Нагрузка энергосистемы	5,104	6,004	6,90	6,008	8,70	12,0	13,8	12,00	12,61	10,2	10,51	11,41	12,31	12,01	12,02	10,21	14,11	10,2	7,808	7,8	7,208	7,2	9,91	8,7
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10	4,068	5,526	4,904	7,18	9,372	12,19	12,49	10,682	12,242	10,08	11,110	11,644	11,030	10,766	10,96	9,100	13,244	8,468	6,102	7,316	6,76	7,85	8,74	6,408

Очереди	К заполнения за контрольный час, %																							
	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00
Нагрузка энергосистемы	5,104	6,004	6,904	6,008	8,704	12,0	13,81	12	12,61	10,21	10,51	11,41	12,31	12,01	12,02	10,21	14,11	10,2	7,808	7,8	7,208	7,2	9,912	8,7
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10	79,7	92,04	71,03	119,5	107,7	101,5	90	88,99	97,1	98,79	105,7	102,1	89,59	89,63	91,2	89,15	93,85	82,99	78,15	93,79	93,84	109,1	88,2	73,66

Главный энергетик

Е.Н. Буравлев